

**ACQUAMBIENTE MARCHE SRL****DISTRIBUZIONE GAS (Art. 30,2 allegato A Testo integrato AEEG qualità servizio distribuzione gas)**

<b>IMPIANTO</b>	<b>SI/NU</b>
Periodo di gestione	<b>al 31/12/2006</b>
Punti di Consegna <b>1</b>	Codice <b>1018501</b> Ubicazione <b>Via Cameranense</b>

Tipo di gas distribuito **gas naturale**

Numero sistemi di protezione catodica **1** Numero posti di misura del potenziale **8+5**

Numero totale dei punti selezionati per la misura del potenziale **13**

punti nei quali la misura è effettuata in continuo **1**

punti nei quali la misura non è effettuata in continuo **12**

Numero totale delle misure di potenziale delle condotte in acciaio non effettuate in continuo **74**

E' stato predisposto il "Rapporto annuale delle dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione?" **NO**

Tipo di odorizzante utilizzato  THT  TBM

Tipologia impianto odorizzazione:  Impianto a dosaggio diretto odorizzante  
 Impianto con dosaggio ad allarme trasmesso mediante tlc

Quantitativo complessivo odorizzante **Litri 30**

Numero totale dei punti selezionati per la misura del grado di odorizzazione del gas distribuito **6**

Numero totale delle misure del grado di odorizzazione del gas distribuito **12**

Comune servito **Sirolo - Numana**

Numero totale dei clienti al 31 dicembre dell'anno 2006

5237

Lunghezza della rete misurata in metri	MP	BP
Acciaio protetto catodicamente <b>ml. 14596</b>		Acciaio protetto catodicamente <b>ml. 59681</b>
Acciaio non protetto catodicamente _____		Acciaio non protetto catodicamente _____
Polietilene _____		Polietilene <b>ml. 350</b>